Laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux par arrêté ministériel

Accréditation n°1-1810

Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

haute saône LE DÉPARTEMENT

Courrier reçu
Le 18 OCT. 2022
MAIRIE CHAMPEY

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
VETERINAIRE ET D' HYDROLOGIE

COMMUNE CHAMPEY

12 rue de la Mairie
70400 CHAMPEY

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

*Unité de gestion	44	AD. COM. CHAMPEY			
*Installation	070000539	CHAMPEY			
*Point surveillance	547	CHAMPEY			
Commune prélèvement	CHAMPEY				
Destinataires	ARS DT 70 - COMMUNE				
Préleveur	LDVH	*Date Prél	10/10/2022	*Heure Prél	09:45
Date début analyse	10/10/2022	Date Récept	10/10/2022	Heure Récep	13:30

RAPPORT D'ESSAI **HY2242-4041**

Analyse de **Type D1**

Numéro d'échantillon: 42-10

*Lieu exact prélèvement 21 Rue du Moulin, Monsieur GUILLAUME Jean

*Eau TRAITEE

MESURES SUR SITE réalisées par le préleveur

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Prélèvement	FD T 90-520	LH			
#	Chlore libre	NF EN ISO 7393-2	0.23	mg/L	/	/
#	Chlore total	NF EN ISO 7393-2	0.23	mg/L	/	/
#	Température	Détermination T°C v3	17.3	°C	/	25

Examen Bactériologique (Vesoul)

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Microorganismes à 22°C (68h)	NF EN ISO 6222	<1	/mL	/	/
#	Microorganismes à 36°C (44h)	NF EN ISO 6222	2	/mL	/	/
#	Coliformes	NF EN ISO 9308-1 (2000)	<1	/100 mL	/	0
#	E.coli	NF EN ISO 9308-1 (2000)	<1	/100 mL	0	/
#	Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2	<1	/100 mL	0	/

29, rue Lafayette - CS 30296 - 70006 VESOUL CEDEX
Téléphone : 03 84 95 77 70 - Télécopie : 03 84 95 77 71 - email : ldvh@haute-saone.fr

RAPPORT D'ESSAI **HY2242-4041**

Analyse de **Type D1**

Examen Chimique D1 (Vesoul)

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
	Aspect	Qualitative	normal			
	Couleur	Qualitative	aucune			
	Odeur	Qualitative	nulle			
#	pH	NF EN ISO 10523	6.9	pH		[6.5 ; 9.0]
#	T°C prise pH et conductivité	Détermination T°C v3	15.7	°C		
#	Conductivité corrigée à 25 °C	NF EN 27888	186	µS/cm		[200 ; 1100]
#	Turbidité	NF EN ISO 7027-1	<0.50	NFU		2.0
#	Ammonium (NH4)	NF T 90-015-2	<0.05	mg/L		0.10

CONCLUSION GENERALE

L'eau prélevée respecte les limites de qualité édictées par le Code de la santé publique pour les paramètres analysés, mais sa conductivité est inférieure à la référence de qualité fixée à 200 µS/cm.

Dossier validé le 14/10/2022

Imprimé le : 14/10/2022

La Responsable Qualité

Bérengère BOUTARD

L'utilisation de notre marque d'accréditation est interdite, en-dehors de la reproduction intégrale des rapports d'essai. Ce rapport ne concerne que le(s) échantillon(s) référencé(s) ci-dessus. L'accréditation COFRAC atteste uniquement la compétence des laboratoires pour les essais ou analyses couvertes par l'accréditation identifiés par le symbole (#). Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Elles sont émises selon les critères définis dans les arrêtés du 11 janvier 2007 (LQ et RQ des eaux brutes et eaux destinées à la consommation humaine) Annexe I et du 4 août 2017. Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats (données disponibles sur demande). Les commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC. Les données fournies par le client/préleveur sont identifiées par le symbole *. Les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. Dans le cadre d'une amélioration continue, les résultats sont susceptibles d'être consultés par des évaluateurs du COFRAC. Les résultats provenant d'un prestataire externe rendus sous accréditation et inscrits dans le présent rapport sont couverts par l'accréditation de ce dernier.

29, rue Lafayette - CS 30296 - 70006 VESOUL CEDEX
Téléphone : 03 84 95 77 70 - Télécopie : 03 84 95 77 71 - email : ldvh@haute-saone.fr